



Wałbrzych 12 .07.2018 r.

## Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: Przetarg na wybór generalnego wykonawcy budowy systemu odwodnienia terenu o powierzchni ok. 265 ha zlokalizowanego na obszarze objętym granicami WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. Podstrefa Jawor – etap A.

### Pytanie. 1

Czy Zamawiający dopuści do zastosowania w sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej dla kolektora A i B inny system rur niż określony w PB, PW i STWiORB, np. system rur karbowanych lub betonowych w zakresie średnic 300-1500 mm?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza rozwiązania zgodne z PB, PW, i STWiORB, tym samym nie dopuszcza zmian w zakresie przyjętych w projekcie rozwiązań materiałowych.

### Pytanie. 2

W PB, PW i STWiORB zastosowano systemowe studzienki PEHD do połączenia kolektorów z PEHD. Czy zamawiający dopuści do zastosowania zamiennie studnie kanalizacyjne betonowe?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza rozwiązania zgodne z PB, PW, i STWiORB, tym samym nie dopuszcza zmian w zakresie przyjętych w projekcie rozwiązań materiałowych.

  
Krzysztof Orłowski  
Dyrektor  
Departamentu Inwestycji

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

  
Maciej Jerzy Wójcik  
radca prawny  
WR-2434