

# KARTA SONDOWANIA SONDĄ DYNAMICZNĄ LEKKĄ DPL (SD-10)

Załącznik 5.1.

**Temat:**

Budowa drogi publicznej w północno-zachodniej części WSAG

**Data:**

**Lokalizacja:**

1m od otworu nr B19

09.09.2014

GŁĘBOKOŚĆ [m]		POZIOM WODY [m]		PROFIL LITOLOGICZNY		LICZBA UDARÓW	STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA ID	ŚREDNI STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA	WSKAŹNIK ZAGĘSZCZENIA Is	ŚREDNI WSKAŹNIK ZAGĘSZCZENIA	ILOŚĆ UDARÓW NA 10 CM WBICIA SONDY								
0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	Gb	Pd	Gp	Pg	Gp	4	10	20	25	30	40	50
														luźny	średniozagęszczony			zagęszczony	
								2											
								3											
								3											
								5	0,37										
								6	0,40										
								6	0,40										
								5	0,37	0,40									
								7	0,43										
								6	0,40										
								6	0,40										
								7	0,43										
								6	0,40	0,42									
								6	0,40										
								8	0,46										
								9	0,48										

Wykonano zgodnie z normą PN-B-04452:2002.

Sondowanie wykonał: mgr Wit Witaszak

Opracował: mgr Wit Witaszak