



**Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
we Wrześni**

PZ.5585.13.3.2021

Września, 15 lipca 2021 r.
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
"INVEST-PARK" Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

Wpłynęło dnia:
19. 07. 2021

L. dz. 2209 podpis

DECYZJA

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1123 ze zm.) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zwanej dalej k.p.a. – zwanej dalej k.p.a.

nakazuję

Zarządowi Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest- Park”
ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

wykonanie następujących obowiązków:

Obowiązek nr 1:

- 1) Wyposażyć część produkcyjno- magazynową zakładu Sitech Sp. z o. o. Zakład Września, Chocicza Mała 26, 62-300 Września w instalację wodociągową przeciwpożarową z punktami poboru wody w postaci hydrantów 52.
- 2) Obowiązek o którym mowa w pkt. 1 należy wykonać zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do użytkowania urządzenia przeciwpożarowego jest przeprowadzenie prób i badań, potwierdzających prawidłowość działania.

Podstawa prawna obowiązku nr 1:

- 1) art. 4 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021r., poz. 869),
- 2) § 3 ust. 1, § 19 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r., nr 109, poz. 719 ze zm.),

Termin wykonania obowiązku nr 1 ustaliam na: 31 grudnia 2021r.

Obowiązek nr 2:

- 1) Wyposażyć część produkcyjno- magazynową zakładu Sitech Sp. z o. o. Zakład Września, Chocicza Mała 26, 62-300 Września w system oddymiania pomieszczeń.

Podstawa prawna obowiązku nr 2:

- 3) art. 4 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021r., poz. 869),
- 4) § 3 ust. 1 rozporządzenia z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r., nr 109, poz. 719 ze zm.),
- 5) § 215 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2019r poz. 1065 ze zm.).

Termin wykonania obowiązku nr 2 ustalą na: 31 grudnia 2021r.

Obowiązek nr 3:

- 1) **Wyposażyć część produkcyjno- magazynową zakładu Sitech Sp. z o. o. Zakład Września, Chocicza Mała 26, 62-300 Września w system detekcji gazu (moc urządzeń gazowych przekracza 60kW).**

Podstawa prawna obowiązku nr 3:

- 6) art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2020r., poz. 961 ze zm.),
- 7) § 158 ust. 5 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 ze zm.).

Termin wykonania obowiązku nr 3 ustalą na: 31 grudnia 2021r.

Uzasadnienie

W dniu 30 czerwca br. w siedzibie Sitech Sp. z o.o. Zakład Września, Chocicza Mała 26, 62-300 Września funkcjonariusz KP PSP we Wrześni przeprowadził czynności kontrolno-rozpoznawcze, z których sporządził protokół z dnia 30.06.2021r. znak PZ.5585.13.1.2021. Protokół został podpisany przez przedstawiciela Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest- Park” Pana Krzysztofa Czarneckiego- Specjalistę Biura Zarządzania Mieniem, który podpisał go bez wnoszenia zastrzeżeń.

W trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono wymienione w protokole uchybienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej w zakresie:

- 1) Braku hydrantów wewnętrznych 52 w części produkcyjno- magazynowej.
- 2) Braku systemu oddymiania w części produkcyjno- magazynowej.
- 3) Braku systemu detekcji gazu w części produkcyjno- magazynowej (moc urządzeń gazowych przekracza 60kW).

W związku z ujawnieniem ww. naruszeń pismem z dnia 30 czerwca 2021 r. nr PZ.5585.13.2.2021 zawiadomiono o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie nakazania ich usunięcia.

Strona w trakcie postępowania nie wносиła uwag co do jego przebiegu, nie składała również dodatkowych informacji i żądań. W tej sytuacji nakazałem wykonanie

obowiązków, w których mowa w sentencji niniejszej decyzji. Odnosząc się do ich treści informuję, co następuje:

Ad obowiązek nr 1.

Katalog obiektów zobligowanych do wyposażenia w instalację wodociągową przeciwpożarową oraz forma wymaganych zabezpieczeń wynika z § 19 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków: „**Hydranty 52 muszą być stosowane w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500MJ/m² i powierzchni przekraczającej 200m²**”. Część produkcyjno- magazynowa Sitech Sp. z o.o. Zakład Września Chocicza Mała 26, 62-300 Września, nie został wyposażony w instalację wodociągową przeciwpożarową z wymaganymi hydrantami wewnętrznymi- kategoria PM, gęstość obciążenia ogniowego od 500MJ/m² do 1000MJ/m², powierzchnia powyżej 200m².

Mając na uwadze powyższe wymóg stosowania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w przedmiotowym obiekcie spełniony jest wprost. Nadmienić należy, że w opisywanym przypadku brak jest możliwości zastosowania trybu określonego w § 44 tego samego rozporządzenia, gdyż nakaz wynikający z decyzji odnosi się do wyposażenia w instalację wodociągową przeciwpożarową, obiektu w którym instalacja taka: **nie występuje**. Brak hydrantów wewnętrznych umożliwiających dotarcie prądem wody do każdego z pomieszczeń w budynku w przypadku powstania pożaru może uniemożliwić podjęcie skutecznych działań gaśniczych w pierwszych minutach powstania pożaru, tym samym przyczyniając się do łatwego i szybkiego rozprzestrzenienia się pożaru w budynku.

Jednocześnie z uwagi na fakt, że hydranty wewnętrzne zgodnie z definicją zawarta w § 2 ust. 1 pkt. 9 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków są urządzeniem przeciwpożarowym, zgodnie z § 3 ust. 1, powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań potwierdzających prawidłowość działania.

Ponadto informuję, że zgodnie z § 1 ust. 2 tego cytowanego powyżej rozporządzenia, dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymienionych § 19, zatem w odniesieniu do instalacji wodociągowej przeciwpożarowej. Powyższe rozwiązania zamienne powinny zostać wskazane w ekspertyzie technicznej rzeczoznawczy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, jeśli zapewnią one nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu, są szczególnie uzasadnione uwarunkowaniami lokalnymi i uzyskają uzgodnienie z właściwym miejscowo Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

Ad obowiązek nr 2.

Z uwagi na fakt, że system oddymiania zgodnie z definicją zawartą w § 2 ust. 1 pkt. 9 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków jest urządzeniem przeciwpożarowym, zgodnie z § 3 ust. 1, powinien być wykonany

zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań potwierdzających prawidłowość działania.

Zgodnie z § 215 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: **„Dopuszcza się przyjęcie klasy „E” odporności pożarowej dla jednokondygnacyjnego budynku produkcyjno- magazynowego o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500MJ/m² pod warunkiem zastosowania samoczynnych urządzeń oddymiających w strefach pożarowych przekraczających powierzchnię 1000m²”**. Mając na uwadze fakt, że Sitech Sp. z o.o. Zakład Września, Chocicza Mała 26, 62-300 Września ma następujące parametry pożarowe: kategoria PM, gęstość obciążenia ogniowego od 500MJ/m² do 1000MJ/m², powierzchnia stref pożarowych powyżej 1000m²., po zainstalowaniu urządzeń oddymiających będzie możliwe przyjęcie klasy „E” odporności pożarowej budynku.

Ad obowiązek nr 3.

System detekcji gazu jest urządzeniem mającym na celu:

- wykrycie i ostrzeżenie przed zdarzeniami mogącymi zagrażać życiu i zdrowiu człowieka,
- wykrycie i ostrzeżenie przed zdarzeniami mogącymi skutkować stratami dużej wartości,
- wykrycie i ostrzeżenie przed zdarzeniami które mogą doprowadzić do katastrofy przemysłowej,
- monitorowanie instalacji zawierających media niebezpieczne.

Mając na uwadze, że w Sitech Sp. z o.o. Zakład Września, Chocicza Mała 26, 62-300 Września znajdują się instalacje gazu wykonanie takiego systemu jest niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa pożarowego obiektu.

Ponadto zgodnie z § 158 ust. 5 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: **„Urządzenia sygnalizacyjno- odcinające dopływ gazu należy stosować w pomieszczeniach w których łączna moc cieplna zastosowanych urządzeń gazowych jest większa niż 60 kW.”**. Z przeprowadzonych czynności kontrolno- rozpoznawczych wynika, że ww. Zakład wyposażony jest w urządzenia gazowe o łącznej mocy cieplnej powyżej 60 kW, a więc obowiązek stosowania takich urządzeń spełniony jest wprost.

Przede wszystkim wykonanie obowiązków jest spełnieniem wprost naruszonych przepisów rozporządzeniem MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków. Nakazy są zatem zgodne ze słusznym interesem strony postępowania, a przez podniesienie poziomu bezpieczeństwa pożarowego – z interesem społecznym, gdyż przyczyniają się do ogólnego wzrostu bezpieczeństwa, w tym ekonomicznego, gdyż ich wykonanie zmniejsza prawdopodobieństwo rozwoju pożaru.

Wyznaczając terminy realizacji obowiązków kierowano się interesem społecznym, dotyczącym dopuszczalnej tolerancji czasowej trwania nieprawidłowości oraz słusznym interesem strony, z którego wynika realna możliwość wykonania koniecznych prac.

Kierując ww. obowiązki decyzji, kierowano się przepisami ustawy o *ochronie przeciwpożarowej*. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 tej ustawy zapewnienie ochrony przeciwpożarowej budynku spoczywa na jego właścicielu bądź zarządcy. Jak wynika z ustaleń poczynionych w czasie czynności kontrolno-rozpoznawczych, zobowiązany jest właścicielem obiektu. Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 k.p.a. (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1123 ze zm.) od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznań za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni Białężycy 112, 62-300 Września w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia tutaj organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a strona nie może złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania po upływie ww. terminu.

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
we Wrześni
z up.
st. bryg. mgr inż. Damian Jankowiak
Z-CA KOMENDANTA POWIATOWEGO

Otrzymują:

1. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest- Park” Sp. z o.o. ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych – 1 egz. (ZPO)
2. a/a – 1 egz.

Do wiadomości:

1. Sitech Sp. z o.o. ul. Strefowa 2, 59-101 Polkowice- 1 egz. (ZPO)
2. Sitech Sp. z o.o. Zakład Września, Chocicza Mała 26, 62-300 Września- 1 egz. (ZPO)

<input type="checkbox"/> VR	<input type="checkbox"/> ZPK	
<input type="checkbox"/> BZ		
<input type="checkbox"/> DOP	<input type="checkbox"/> DOI	<input checked="" type="checkbox"/> DI
<input type="checkbox"/> DKM	<input type="checkbox"/> DFV	
<input type="checkbox"/> ZBS	
<input type="checkbox"/> Odp	<input type="checkbox"/> Info	<input type="checkbox"/> Opinia
str. 5		
(data)	(podpis)	